

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора

ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»

Е. В. Леонтьева

(подпись)

(Ф.И.О.)

2026 г.



АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид)
объекта

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Самарской области «Отраденский
ресурсный центр»

1.2. Фактический адрес
объекта

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул.

Гайдара, д. 74

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее 3-х этажное здание, занимаемый организацией этаж 3-
й, базовый материал несущих конструкций железобетон, кирпич,
материал лестниц – бетон

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да, 3383 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта не
проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не
планируется, капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Отраденский ресурсный центр» (ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 74, 3 этаж

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2015, вид права: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраденское управление образования Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Физкультурников, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 50 чел., 25 чел., 50 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от Отраденской автостанции и ж/д вокзала. Автобусные маршруты №1, 2 «Железнодорожный вокзал – школа №8» (остановка «Школа №8»), №4 «Железнодорожный вокзал – п. Осиновка (остановка 53-й магазин),

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нерегулируемые, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) нет

3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения", одобренного и рекомендованного к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 N 70 <1>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП

6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

Размещение информации на Карте доступности Самарской области.

Согласовано  Леонтьева Е. В., и.о. директора ГБУ ДПО «Отраденский РЦ», 8(84661)20493, otrad_rc@63edu.ru

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

<1> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

<2> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
Заместитель Главы городского
округа по социальным вопросам

Гришина
(подпись)

Гришина Л. В.
(Ф.И.О.)

"28" "03" 2026 г.

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "18" "03" 2026 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Отраденский ресурсный центр»

1.2. Фактический адрес объекта 446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 74

1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 3 этажей, 2297, 5 кв. м
часть здания на 3 этаже, 585,8 кв. м
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 3383 кв. м

1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не планируется, капитального не планируется

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно уставу, краткое наименование) _____

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Отраденский ресурсный центр» (ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения)

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 74

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность, иное) свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2015, вид права: оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Отраденское управление образования Самарской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты

446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Физкультурников, д. 30

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории)

взрослые трудоспособного возраста, пожилые

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 68 человек

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): от Отраденской автостанции и ж/д вокзала. Автобусные маршруты №1, 2 «Железнодорожный вокзал – школа №8» (остановка «Школа №8»), №4 «Железнодорожный вокзал – п. Осиновка (остановка 53-й магазин)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 450 м

3.2.2. Время движения (пешком) 7 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) нерегулируемые, регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) есть, сход с тротуара на прилегающую территорию объекта, тротуарные бордюры. Их обустройство для инвалидов на коляске нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <1>
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД

3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <2>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДЧ-И (О, С, Г, У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (О, С, Г, У)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

Объект доступен частично для инвалидов с нарушением зрения и слуха. Объект не доступен для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <3>
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)

8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР)
----	--------------------	---

4.2.Период проведения работ

рамках исполнения (указывается наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП – В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления) _____

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от " 18 " 13 2026 г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от "18" 13 2026 г. N 1

Фото материалов (ссылка на ресурс)

<1> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<2> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - временно недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Тя. специализи
Остраженского
управления МО СО Ту /Турова Н.Н./

28. 03. 2026

СОГЛАСОВАНО

И. о. директора



ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»

Леонтьева Е. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

"18" 03 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам

Гришина Л. В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

"28" 03 2026 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
N 1 от "18" 03 2026 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Отраденский ресурсный центр» (ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»)

(полное юридическое наименование объекта)

Юридический адрес: 446300 Самарская область, городской округ Отрадный, ул. Гайдара, д. 74

Фактический адрес: 446300 Самарская область, городской округ Отрадный, ул. Гайдара, д. 74.

8(84661)20493, otrad_rc@63edu.ru, Леонтьева Евгения Валерьевна, и.о. директора, действует на основании Устава

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта городской округ Отрадный Самарской области
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта региональная

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 26чел./43 чел.

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Отдельно стоящее 3-х этажное здание,
занимаемый организацией 3-й этаж, базовый
материал несущих конструкций железобетон,
кирпич, материал лестниц-бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное,
количество этажей в здании, занимаемый
организацией этаж, базовый материал несущих
конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон,
пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 6 входов: 1 основной, 5 запасных.

8. Год 1960
постройки

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		200-500	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобусные маршруты №1, 2, 4. Остановки «8 школа» и «53-й магазин»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть, нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть, нет		нет
Внеуличные переходы	есть, нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть, нет		
Перепады высоты на пути движения	14 мм и более более 4 см	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	есть, нет	пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261	есть, нет	поручни на пандусах	нет

н	Наименование элемента объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Классификация МГН по	Рекомендуемые мероприятия	Примечание
---	-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	---------------------------	------------

		установленный для инвалидов	наличие	группам мобильности <1>	по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	>= 1,2 м	2,0	М4, М3		
	Информация об объекте	наличие	нет	М4, М3, М2, М1	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	нет	М4, М1, М2	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	>= 2,0 м	7,0	М4		
	Ширина пешеходного	>= 1,2 м	7,0	М4		

	пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м				
	Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается		нет	M2	не предусмотрено	
	Тактильная полоса перед лестницей	Ширина 0,5 - 0,6 м и длина, равная ширине лестницы	нет	M2	установка	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	0,5 - 0,6 м	нет	M2	не предусмотрено	
	Ширина тактильной	0,013 - 0,015 м		M2		

	полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения					
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,015 м	да	М4, М2, М3		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	>= 0,05 м	0,5	М4, М2, М3	не предусмотрено	
	Места отдыха <2>	наличие	нет	М4, М3		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) <u>не предусмотрено</u>						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м		М4, М3		
	Количество машино- мест для инвалидов,	> 5% (не менее 1 места)		М4, М2		

	обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м					
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		М4		
1.4. Открытая лестница <u>не предусмотрено</u>						
	Ширина лестничных маршей	$\geq 1,35$ м		М3, М2		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		М3, М2		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие		М3, М2		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		М3, М2		

	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		M3, M2		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной не менее 0,3 м	0,3 м		M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		M3, M2		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м		M3, M2		
	высота поручней	0,9 м		M3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3, M2		

1.5. Пандус на рельефе не предусмотрено

	Высота подъема одного марша	$\geq 0,8$ м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		М4		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		М4, М3		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,65			
	Габариты площадки	$\geq 1,4 \times 2$ м	7,0 x 4,0	М3, М2		

	без пандуса (ширина х глубина)	или 1,5 х 1,85 м				
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	нет	М4	не предусмотрено	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	М4, М3, М2	не предусмотрено	
	Навес	наличие	наличие	М4, М3		
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	М4, М3, М2	установка	
	Информация об объекте	наличие	наличие	М1		
	Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя - не	наличие	наличие	М4		

	выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе - не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола					
2.2. Лестница наружная <u>не предусмотрено</u>						
	Несколько покрытие	наличие	нет	M3, M2		
	Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы	0,3 м	нет	M2		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,5 - 0,6 м		M2		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	M2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не	наличие	нет	M3, M2		

	менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	М3, М2		
	высота поручней	0,9 м		М3, М2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	М3, М2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М3, М2		
	Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м ²	наличие	нет	М3, М2		

2.3. Пандус наружный установка

	Ширина марша	1 м		М4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		М4		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м		М4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	расстояние между	0,9 - 1,0 м		М4, М3		

	поручнями					
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4, М3		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5$ м		М4		
	промежуточная площадка на	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		

	повороте пути движения					
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4, М3		
	Нескользящее покрытие	наличие		М4, М3		
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		М4		
	Звуковой маячок у входа <2>	наличие		М2		
	Световой маячок у входа <2>	наличие		М1		
2.4. Тамбур						
	Габариты (глубина x ширина)	2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 - 1,8) x 2 м	2,4 x 2,2	М4		

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	М4, М3		
	Ширина дверного проема	$\geq 1,2$ м, при реконструкции $\geq 0,9$ м	1,2	М4, М3		
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента $<$ 0,014 м, общая высота $\leq 0,028$ м	0,3	М4		
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет	М2		

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа не предусмотрено

	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		М2		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к	наличие		М3, М2		

	стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни с двух сторон:	наличие		M3, M2		
	на высоте	0,9 м		M3, M2		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		M3, M2		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		M3, M2		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа не предусмотрено

	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		
	Поручни с двух сторон:	наличие		M4, M3		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		M4, M3		
	на высоте (нижний	0,7 м		M4		

	поручень)					
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		М4		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		М4, М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		М4		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие		М4		
	мобильный	наличие		М4		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 - 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана	2,8	М4		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,8 x 1,6	М4		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	нет	М4, М3	установка	
	Указатели	наличие	наличие	М4, М1		

	направления движения, входа, выхода					
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	M4, M1	установка	
	Звуковые маячки <2>	наличие	нет	M2	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <2>	наличие	нет	M1	не предусмотрено	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <2>	наличие	нет	M1	не предусмотрено	
	Тактильная мнемосхема	наличие	нет	M2	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	M4, M3, M2, M1	не предусмотрено	
	для лиц с нарушениями	>= 1 на этаж		M3		

	опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м					
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	≥ 1 на этаж		M4		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	нет	M2	не предусмотрено	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	M2	не предусмотрено	
	Опорные устройства	наличие	нет	M3, M2		
	Контрастная маркировка дверных проемов <2>	наличие	нет	M2	не предусмотрено	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	M3, M2	реконструкция	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	M2	реконструкция	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	M3	реконструкция	
	на высоте	0,9 м	нет	M3	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M4	реконструкция	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	M3	реконструкция	
3.5. Пандус внутренний на этаже <u>нет</u>						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		M4		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		M4		
	Разворотные площадки внизу, вверх	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		M4		

	Поручни с двух сторон:	наличие		М4, М3		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		М4		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		М3		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		М4		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) нет зоны оказания услуг

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	нет	М2	не предусмотрено	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	М2	не предусмотрено	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	М3, М2		

	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	M3, M2	реконструкция	
	на высоте	0,9 м		M3, M2	реконструкция	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	M3, M2	реконструкция	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		M3, M2		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	M2	не предусмотрено	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	M2	реконструкция	
3.7. Лифт пассажирский <u>не предусмотрено</u>						
	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих		M4		

		объектов $\geq 1,1$ х 1,4 м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве $\geq 0,9$ м		M4		
	Зеркало	наличие		M4		
	Поручни	наличие		M3		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		M1, M2		
	Знак доступности	наличие		M4		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		M2		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		M2		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок <u>не предусмотрено</u>						

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 0,85 м		М4		
	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей (на 1 рабочее место) (на 2 рабочих места)	12 м² 18 м²		М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2. Обслуживание в кабинете N 25						
	Ширина проема двери	≥ 0,9 м	0,9	М4		
	Высота порога	отсутствие	отсутствие	М4, М3		
	Информация тактильная	наличие	нет	М2	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	М4, М3, М2, М1	установка	
	размещение на высоте <2>	≤ 1,2 - 1,8 м	нет	М4	установка	
	высота прописных букв <2>	≥ 0,025 м	нет	М2	не предусмотрено	

	Габариты зоны сидения (глубина)	$\geq 1,2$ м		М3	реконструкция	
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		М4	нет	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	да	М4, М3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N 25 <u>не предусмотрено</u>						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м		М4		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавков, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		М4		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) <u>не предусмотрено</u>						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		М4		
	Место для сидения	наличие		М3		

	<2>					
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <2>	наличие		M3		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	>= 2%		M4		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	>= 1,2 м		M4		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	>= 2		M1		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников	наличие		M4		
5. Санитарно-бытовые помещения <u>не предусмотрено</u>						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	наличие	M1		

5.2. Санузел для инвалидов

	Санузел	наличие	нет	М4, М3, М2		
	Знак доступности помещения	наличие	нет	М4		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	М2		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4, М3		
	Направление открывания дверей	наружное	нет	М4		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.		М4, М3		
	ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м		М4, М3		
	Габариты доступной кабины	1,65 x 2,2 м		М4, М3, М2		
	Унитаз:					
	унитаз, имеющий опору для спины	Высотой от уровня пола до поверхности				

		сиденья 0,45 - 0,5 м длиной 0,7 м				
	писсуар	Высота не более 0,4 м				
	опорные поручни	наличие	нет	М4, М3		
	откидные поручни <2>	наличие	нет	М4		
	зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	>= 0,75 х 1,2 м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м		М4, М3		
	опорный поручень	наличие	нет	М3		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет	М4, М3		

	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <2>	наличие	нет	М4, М3		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		М4		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	М3		
	Зеркало поворотное	наличие	нет	М4, М3		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		М4		
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		М4, М3		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина х длина)	0,5 х 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м		М4, М3		

	опорный поручень	наличие	нет	M4, M3		
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	M4, M3, M2		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	M4, M3, M1, M2		
	Надписи:	наличие	наличие	M4, M3, M1, M2		
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м до уровня пола	1,7	M4, M3, M1, M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,025	M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	нет	M4, M3, M1, M2		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	нет	M4, M3, M1, M2		
	размещение на	1,2 - 1,6 м		M4, M3, M1,		

	высоте			M2		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		M4, M3, M1, M2		
	освещенность	наличие	нет	M4, M3, M1, M2		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	M2		
	высота размещения	1,2 - 1,6 м		M2		
	Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки	наличие	нет	M2		
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	M2		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	M2		

	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M1		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	M2, M1		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	нет	M4		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	M2		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до	наличие	нет	M2		

	5 м					
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	нет	M1, M2		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно- справочные системы	наличие	нет	M4, M2, M3, M1		
	Индукционная система:	наличие	нет	M1		
	стационарная	наличие	нет	M1		
	переносная	наличие	нет	M1		

<1> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр):

М1 - люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

М2 - инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

М3 - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

М4 - инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе М2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ - немобильные люди;

НТ - нетранспортабельные люди;

НО - люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<2> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить следующие мероприятия:

Территория прилегающая к объекту: установить информацию об объекте, установить указатели направления движения от остановок до прилегающей территории, установить тактильные полосы перед съездом и препятствиями на пешеходном пути, организовать парковочные места для инвалидов обозначенные специальными знаками и разметкой.

Входная группа: установить информационную табличку об учреждении с использованием рельефно-точечного тактильного шрифта Брайля, установить водоотвод, нескользкое покрытие наружной

лестницы. Установить тактильную полосу перед лестничным маршем, контрастную маркировку крайних ступеней, установить поручни с двух сторон высотой 0,9 м. с нетравмирующим завершением и с завершающими горизонтальными частями. Установить пандус наружный с шириной марша более 1,0 метра с поручнями и нетравмирующим завершением поручня, колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м., звуковой и световой маяки у входа.

Пути движения на объекте: рассмотреть возможность установки контрольно-пропускного устройства и турникета шириной более 1,0 м., установить пиктограммы (вход, выход, доступность), речевые информаторы и маяки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации, а также аудиовизуальные информационно-справочные системы и тактильные схемы. Установить для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и колясочников место отдыха и ожидания на каждом этаже, навесное оборудование, рифленую или контрастно-окрашенную полосу на участок пола перед поворотом и дверями шириной 0,6 м. Установить опорные устройства и контрастную маркировку дверных проемов. Рассмотреть возможность установки подъемника для инвалидов (стационарный). На межэтажных лестницах создать рельефную полосу перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 м. Контрастную маркировку крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м.. поручни непрерывные с двух сторон высотой 0,9 м. на всем пути движения, завершающие горизонтальные части поручней (вверх, вниз) и указателем номера этажа, тактильные указатели номера этажа, а также цифровые контрастные обозначения этажа.

Зона оказания услуги: установить информацию тактильную, визуальную, контрастную на высоте не более 1,8 м. с высотой прописных букв не менее 0,025 м. Создать зоны сидения глубиной не менее 1,2 метра, зоны для кресла-коляски не менее 1,5х 1,5 м.

Санитарно-бытовые помещения: сделать капитальный ремонт туалета для инвалидов, обозначит его специальным знаком доступности, тактильной маркировкой, расширить дверные проемы, установить двери с наружным направлением открывания. Установить кабины для инвалидов не менее 1 шт. шириной дверного проема не менее 0,9 м., минимальной глубиной 1,8 м. и шириной не менее 1,65 м. Создать зону для кресла-коляски рядом с унитазом шириной и глубиной не менее 0,75

х 1,2 м., установить крючки для костылей на высоте 120 см. с выступом 12 см., опорные и откидные поручни. Установить раковину на высоту 0,75-0,85 м., оборудовать опорным поручнем, установить водопроводный кран с рычажной рукояткой, водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа. Оборудовать зоны у раковины для кресла коляски глубиной 1,30м и шириной 0,85м крючками для костылей на высоте 120 см. с выступом 12 см., установить поворотное зеркало, писсуар на высоте от пола 0,4 м. либо вертикальной формы, а также системой тревожной сигнализации.

Средства информации и телекоммуникации: установить визуальные средства информации о предоставлении услуг во всем учреждении, разместить надписи на высоте 1,5 м. и 4,5м. с высотой прописных букв не менее 0,075 м. Установить указатели пиктограммы размещенные на высоте 1,3-1,4 м. с высотой прописных букв не менее 0,075 м., тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленным и с использованием шрифта Брайля высотой размещения 1,3-1,4 м., сделать маркировку кабинетов приема со стороны ручки, а также на кабинетах санитарно-бытовых помещений. Установить текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты, телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ), речевые информаторы и маяки, звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 0,5 м.. Установить световые текстовые табло для вывода оперативной операции, а также малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, стационарная и переносная индукционные системы.

Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 5 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены рабочей группы:

инженер Бочанов Э.В.

(должность, Ф.И.О.)

Бочанов

(подпись)

и.о. бухгалтера Макашова И.В.

(должность, Ф.И.О.)

И.В.

(подпись)

председатель ЛПО Пудово Л.В.

(должность, Ф.И.О.)

Пудово

(подпись)

председатель Острарненской городской
соу-и ор-и, Всероссийская ассоциация инвесторов
Кликов В.Ф.

(должность, Ф.И.О.)

Кликов

(подпись)

Представители организации, расположенной на объекте:

и.о. директора Лектеева Э.В.

(должность, Ф.И.О.)

Л.В.

(подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г. (протокол N __)

Комиссией (название) _____

Реестр
объектов социальной и инженерной инфраструктур
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения Самарской области

Часть 1

N п/п	Общие сведения об объекте						Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)			
	Наименование (вид) объекта	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Название организации, расположенной на объекте	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категории населения	Категории инвалидов	Исполнитель ИПРА (да, нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области «Отраденский	446300, Самарская обл., г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 74	№1	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области	государственная	Отраденское управление образования Самарской области	Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации)	Взрослые трудоспособного возраста, пожилые	ДЧ-И (К, О, С, Г)	да

	ресурсный центр»			«Отраденский ресурсный центр» (ГБУ ДПО «Отраденский РЦ»						
--	------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Часть 2

Вариант обустройства объекта <u><1></u>	Состояние доступности (в том числе для различных категорий инвалидов) <u><2></u>	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации <u><3></u>	Плановый период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию доступности) <u><4></u>	Дата контроля	Результаты контроля <u><5></u>	Дата актуализации информации на карте доступности субъекта Российской Федерации
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Б	ДУ	да	Индивидуальное решение с ТСР	до 2030 года	ДП-В			

<1> Указывается один из вариантов: А, Б.

<2> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

<3> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

<4> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно.

<5> Дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично [графе 17](#).
